



Hinweis:
Die Alarmlinien werden zentralseitig als EOL
(widerstandsüberwacht) konfiguriert
Die TSD-1 Melder werden als NO (Schliesser) gejumpert