GMP3
Prüfgerät

1130755

TECHNISCHES DATENBLATT

- geeignet für GBS-3
- auch für Fremdfabrikate (nach Test)
- 9V Block im Lieferumfang

Spannungsversorgung	6-10 V DC
Abmessungen	60 x 120 x 25 mm
Batterietyp	9V Blockbatterie (im Gehäuse)
Stromaufnahme	ca. 60 mA
Ausgangsspannung	9 V DC/max. 9 mA (Klemmen)
Frequenz	Auslösefrequenz ca. 134 kHz, gepulst

Das GMP3 ist ein Prüfgerät für passive Glasbruchsensoren des Typs GBS-3. Das Gerät verfügt über eine Batterieanzeige und eine automatische Abschaltung.

Nach Test kann das GMP3 auch zur Prüfung von passiven Glasbruchsensoren anderer Hersteller verwendet werden.

ASL GmbH - Lindenstraße 70 - 57627 Hachenburg - Telefon: +49 2662 9541-0 - E-Mail: bestellung@asl-ademco.de